

António Jorge Fidalgo Martins

O Presidente da Câmara  
Sérgio Pires  
Vereador

Vimioso, 26 de julho de 2019

António Jorge Fidalgo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Vimioso, nos termos do n.º 2 do art. 17º do Decreto-Lei N.º 152/2017 de 7 de dezembro manda publicar o Relatório Resumo Trimestral definitivo referente ao PCQA do 2º trimestre/2019 das análises efectuadas à água de consumo humano, que se anexa:

## EDITAL

**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**  
Secção de Obras e Saneamento Básico  
CONTRIBUINTE N.º 506 627 888

































Controlo da Qualidade de Água para Consumo Humano na Zona de Abastecimento<sup>1</sup> do Concelho de Vimioso 2º Trimestre 2019

M.124 VI

Divulgação de resultados de qualidade de água obtidos na zona de abastecimento de ZA Junqueira, Santuário e Argôzelo, referentes ao 2º trimestre de 2019 (01 de abril a 30 de junho), segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) e em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n. 152/2017, de 7 de Dezembro.

Parâmetro	Unidades	N.º Análises previstas (PCQA)	% Análises Realizadas	Valores Obtidos		Valor Paramétrico (VP)	% Análises que cumprem o VP
				Mínimo	Máximo		

CRI - Controlo Rotina 1							
Bactérias coliforme	N.º/100 ml	3	100	0	0	0	100
Escherichia coli	N.º/100 ml	3	100	0	0	0	100
Desinfetante residual	mg/L	3	100	0,25	0,38	-	100

CR2 - Controlo Rotina 2							
Alumínio	µg A/L	1	100	89	200	100	100
Número de colónias a 22 °C	N/ml	1	100	Não detetado	Sem alteração anormal	100	100
Número de colónias a 36 °C	N/ml	1	100	Não detetado	Sem alteração anormal	100	100

Conductividade	µs/cm a 20°C	1	100	124	2500	100	100
Enterococos	N.º/100 ml	1	100	0	0	100	100
pH	Escala de Sorensen	1	100	7,8	≥6,5 e ≤9,5	100	100

CI - Controlo de Inspeção							
Cheiro, a 25°C	Fator diluição	1	100	<1	3	100	100
Cor	Mg/LPtCo	1	100	<5	20	100	100
Ferro	µg Fe/L	1	100	30	200	100	100
Manganes	µg Mn/L	1	100	<10	50	100	100
Turvação	UNT	1	100	<0,3	4	100	100
Sabor, a 25°C	Fator diluição	1	100	<1	3	100	100

Nota 1: Zona de Abastecimento Controlada: ZA Marela, Argôzelo e Cargão  
 Responsável Técnico: Martinha Conceição  
 Data de publicação: 25-07-2019