



**NOTAS**

- 1 - Caso existam diferenças de cotas entre o Projecto de estrutura e de arquitectura prevalece sempre a implantação da arquitectura.
- 2 - É da responsabilidade do empreiteiro a verificação das incompatibilidades com as especialidades em tempo oportuno.
- 3 - Recobrimento dos elementos em Betão Armado = 2,5 cm  
Recobrimento dos elementos em Betão Pré-esforçado = 3,5 cm  
Recobrimento dos elementos em Fundações = 4,0 cm
- 4 - O comprimento de amarração dos varões deve respeitar os artigos 81º, 82º e 83º do REBAP.
- 5 - As emendas dos varões deverão realizadas por sobreposição res-peiando os artigos 84º, 85º e 86º do REBAP.
- 6 - As ligações dos elementos pré-fabricados serão dimensionadas pelo fornecedor da Estrutura Pré-fabricada, mediante os esforços apresentados nos anexos de cálculo.

**LEGENDA**

Localidade	S11-11-001/001/20
Localidade	S21-11-001/001/20
Principais parcelas	S31-11-001/001/20
Verificação Projecto	S41-11-001/001/20
Verificação Estrutura	S51-11-001/001/20
N.º de Autores do Projecto	S61-11-001/001/20
Intervenção	S71-11-001/001/20
Intervenção	S81-11-001/001/20
Intervenção	S91-11-001/001/20
Intervenção	S101-11-001/001/20

**GALEGO & MARTINS, LDA**  
**ENGENHARIA**  
 Engenharia de Projectos

**COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMOSO**  
 PROJECTO DE ESTABILIDADE  
 PLANTA DE FUNDAÇÕES

Localização: CAMARA MUNICIPAL DE VIMOSO  
 Avenida de Alcancines - Vimoso  
 Nuno Manuel Martins

Projeto de Engenharia: Novembro 2008

Escala: 1/100

Projeto: est.01