



PLANTA DO PISO -1

- LEGENDA:
- a) - Moínho de café
 - b) - Máquina de café
 - c) - Máquina de lavar copos
 - d) - Bancada Refrigerada
 - e) - Máquina Registradora
 - f) - Máquina de Cortar Fatias
 - g) - Máquina de sumos
 - h) - Máquina de gelo
 - i) - Arca Congeladora
 - j) - Kit Sin. Sem Fonia
 - k) - Secador de mãos
 - l) - PPCA
 - o) - Válvula Lavagem Uniol
 - p) - Máquina cerveja
 - q) - Central de som
 - r) - Secador de mãos/cabelo
 - s) - Máq. de lavar roupa
 - t) - Máq. secar roupa
 - u) - Aquecedor eléctrico
 - v) - UPS
 - x) - Deposito painel solar
 - y) - Tomada ATI

LEGENDA:

94,36 M2	0,00 - AREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO
669,36 M2	0,01 - RECINTO DE ACESSO EXTERIOR - BANCADA
23,38 M2	0,02 - ACESSO EXTERIOR - BANHEIROS
354,28 M2	0,03 - ACESSO EXTERIOR AO GRANDE CAMPO (RELVA SINTECTICA)
37,43 M2	0,04 - ACESSO - BANCADA
5,51 M2	0,05 - ACESSO - BANCADA/GRANDE CAMPO (RELVA SINTECTICA)
14,55 M2	0,06 - BANCADA
12,03 M2	0,07 - ACESSO INST. SANITARIAS
4,89 M2	0,08 - INST. SANITARIAS (FEM.)
9,80 M2	0,09 - INST. SANITARIAS (MAS.)
4,70 M2	0,10 - INST. SANITARIAS (DEF.)
5,74 M2	0,11 - BAR
6,97 M2	0,12 - COPA
4,84 M2	0,13 - ARRUMOS
18,00 M2	0,14 - INST. SANITARIA/VESTIARIO (FUNC.)
	0,15 - BILHETERAS
	0,16 - AREAS RESERVADAS A DEFICIENTES MOTORES

- LEGENDA:
- Tomada monofásica tipo schuko com alvéolos protegidos - 16A-250V;
 - Tomada monofásica tipo schuko, estanque com tampa - 16A-250V-IP55IK07;
 - Tomada monofásica tipo schuko, estanque com tampa - 16A-250V-IP55IK07;
 - Tomada monofásica tipo schuko, estanque com tampa - 16A-250V-IP55IK07;
 - Caixa de derivação;
 - Caixa de fundo duplo;
 - Roseta (circuito especiais com o ref. do aparelho);
 - Tomada com transformador de isolamento, 230-230V, 1000VA, classe II;
 - Tomada saliente;
 - Tomada com transformador de isolamento, 230-230V, 1000VA, classe II;

REQUERENTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

LOCAL DA OBRA:

AVENIDA DE ALCANICES - VIMIOSO

TECNICO RESPONSÁVEL:

ALBERTO JOSÉ CASTRO

TIPO DE OBRA:

COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO

PROJETO DE ESPECIALIDADE:

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - TIPO C

DESENHO:

TOMADAS DE USOS GERAIS E EQUIPAMENTOS

Galego & Martins, Lda

ENGENHARIA

Gabinete de Projectos

N.º 266 231 266

Edifício Buonas Bistas Bl.4 Loja Tr. EN221 Cruzamento 5210-003 Miranda do Douro

Tm. 333467989/34421141 Tlf./fax 273431124 email: galego.martins@gmail.com

RUBRICA:

DATA:

Novembro, 2008

ESCALA:

1/100

NUMERO:

IE.301