



PLANTA DO PISO -1

LEGENDA ILUMINAÇÃO INTERIOR

OBS.: As luminárias representadas na planta não estão à escala. Deve-se consultar as especificações técnicas especiais do caderno de encargos

Simbolo	Descrição do Aparelho
A1	Luminária Saliente do tipo COSMO 1 68410EL 2xTL(G13) 36W IP65 IK08 da INDAL ou equiv.
A2	Luminária Saliente do tipo COSMO 1 68400EL 1xTL(G13) 36W IP65 IK08 da INDAL ou equiv.
A3	Luminária Saliente do tipo 402-IXC-K/EL 2xTL(G13) 36W IP65 IK08 da INDAL ou equivalente
A4	Luminária Saliente do tipo 202-IXC-K/EL 2xTL(G13) 18W IP65 IK08 da INDAL ou equivalente
A5	Downlight Saliente do tipo ADOS 25218EL 2xTCDEL(G24q2) 18W da INDAL ou equivalente
A6	Luminária Saliente do tipo FRONTIERA 402-IFT-D/EL 2xTL(G13) 36W da INDAL ou equiv.
A7	Aplicque Parede do tipo ML-MICA 520-7141 1xT5(G5) 14W IP44 da INDAL ou equivalente

LEGENDA:

94,36 M2	0.00 - AREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO
669,36 M2	0.01 - RECINTO DE ACESSO EXTERIOR - BANCADA
23,38 M2	0.02 - ACESSO EXTERIOR - BALNEÁRIOS
37,43 M2	0.03 - ACESSO EXTERIOR AO GRANDE CAMPO (RELVA SINTECTICA)
23,38 M2	0.04 - ACESSO - BANCADA
354,28 M2	0.05 - ACESSO - BANCADA/GRANDE CAMPO (RELVA SINTECTICA)
5,51 M2	0.06 - BANCADA
14,55 M2	0.07 - ACESSO INST. SANITARIAS
12,03 M2	0.08 - INST. SANITARIAS (FEM.)
4,89 M2	0.09 - INST. SANITARIAS (MAS.)
9,80 M2	0.10 - INST. SANITARIAS (DEF.)
4,70 M2	0.11 - BAR
5,74 M2	0.12 - COPA
6,97 M2	0.13 - ARRUMOS
4,84 M2	0.14 - INST. SANITARIA/VESTIARIO (FUNC.)
18,00 M2	0.15 - BILHETERAS
	0.16 - AREAS RESERVADAS A DEFICIENTES MOTORES

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

AVENIDA DE ALCANICES - VIMIOSO

ALBERTO JOSÉ CASTRO

COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - TIPO C

Galego & Martins, Lda

ENGENHARIA

Gabinete de Projectos

N.º 266 331 899



Edifício Buonas Bistas Bl.4 Loja Tr. EN221/Cruzamento 5210-003 Miranda do Douro
Tm. 333467998/334421141 Tlf./Fax 273431124 email: galego.martins@gmail.com

RUBRICA: DATA: Novembro.2008

ESCALA: 1/100 NUMEROS: IE.401