



PLANTA DO PISO -1

LEGENDA:

94,36 M2	0.00 - AREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO
666,36 M2	0.01 - RECINTO DE ACESSO EXTERIOR - BANCADA
23,38 M2	0.02 - ACESSO EXTERIOR - BALNEÁRIOS
37,43 M2	0.03 - ACESSO EXTERIOR AO GRANDE CAMPO (RELVA SINTECTICA)
354,28 M2	0.04 - ACESSO - BANCADA
5,51 M2	0.05 - ACESSO - BANCADA/GRANDE CAMPO (RELVA SINTECTICA)
14,55 M2	0.06 - BANCADA
12,03 M2	0.07 - ACESSO INST. SANITARIAS
4,84 M2	0.08 - INST. SANITARIAS (FEM.)
9,80 M2	0.09 - INST. SANITARIAS (MAS.)
4,70 M2	0.10 - INST. SANITARIAS (DEF.)
5,74 M2	0.11 - BAR
6,97 M2	0.12 - COPA
4,84 M2	0.13 - ARRUMOS
18,00 M2	0.14 - INST. SANITARIA/VESTIARIO (FUNC.)
	0.15 - BILHETERAS
	0.16 - AREAS RESERVADAS A DEFICIENTES MOTORES

LEGENDA

- ▬ - Quadro eléctrico
- - Caixa de derivação
- - Caixa de applique
- - Bloco autónomo de iluminação de emergência e/ou de saída do tipo:
 - S1 - Bloco autónomo fluorescente combinado equipada com 2 lâmpadas 2x8W (140lm), 1 de sinalização e outra de emergência, autonomia de 1h, IP42-IK07, cl. II, do tipo S8 da Legrand ref. 66090
 - S2 - Bloco autónomo fluorescente combinado equipada com 2 lâmpadas 2x6W (140lm), 1 de sinalização e outra de emergência, com autonomia de 1h, IP65-IK07, classe II, com grelha de protecção, tipo B 5 da Legrand ref. 61566
 - S3 - Bloco autónomo fluor. combinado com difusor dupla face, equipada com 2 lâmpadas 2x8W (155lm), 1 de sinal e outra de emerg., autonomia de 1h, IP65-IK07, classe II, B65 marca Legrand ref. 61566
- (a) - Bloco autónomo saliente com pictograma
- (b) - Bloco autónomo saliente com pictograma
- (c) - Bloco autónomo saliente com pictograma
- (d) - Bloco duplo de suspensão com pictograma
- (e) - Bloco duplo em bandeira com pictograma

REQUERENTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

LOCAL DA OBRAS:

AVENIDA DE ALCANICES - VIMIOSO

TECNICO RESPONSÁVEL:

ALBERTO JOSÉ CASTRO

TIPO DE OBRAS:

COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO

PROJECTO DE ESPECIALIDADES:

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - TIPO C

DESENHO:

ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA

Gallego & Martins, Lda

ENGENHARIA

Gabinete de Projectos

N.º 266 331 998



Edifício Buonas Bistas Bl.4 Loja Tr. EN221 Cruzamento 5210-003 Miranda do Douro
Tm. 333467989/34421141 Tlf./Fax 273431124 email: gallego.martins@tornmail.com

DATA: Novembro, 2008

ESCALA:

1/100

NUMERO:

IE.501